

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量(t)

焼却量	廃棄物の種類	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
			可燃ごみ	1号炉 (稼働日数)	560.98t 17日	653.65t 20日	682.72t 20日	639.62t 19日	554.21t 18日	588.33t 18日	572.14t 17日	372.38t 11日	283.58t 9日	720.73t 24日	663.96t 20日
		2号炉 (稼働日数)	408.93t 13日	540.20t 17日	424.60t 13日	650.88t 20日	708.52t 22日	618.48t 20日	561.48t 18日	774.02t 24日	907.36t 29日	258.89t 9日	0.00t 0日	233.21t 9日	6,086.57t 194日
		焼却量月計	969.91t	1,193.85t	1,107.32t	1,290.50t	1,262.73t	1,206.81t	1,133.62t	1,146.40t	1,190.94t	979.62t	663.96t	1,025.82t	13,171.48t
		稼働日数月計	18日	20日	21日	20日	22日	20日	19日	24日	29日	26日	20日	25日	264日

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(全て日平均値の月平均値)

		測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(°C)	-	896	898	888	889	879	883	882	883	895	895	903	906	800°C以上
	集じん器流入ガス温度(°C)	集じん器入口	201	201	202	203	205	201	199	200	194	198	192	195	200°C以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	-	36	45	34	43	56	54	50	57	54	66	62	62	100ppm以下
2号炉	燃焼室温度(°C)	-	899	887	885	887	875	877	878	894	914	887	工	899	800°C以上
	集じん器流入ガス温度(°C)	集じん器入口	194	192	195	194	195	195	198	193	192	194	事	202	200°C以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	-	49	48	44	48	48	54	47	50	56	62	中	29	100ppm以下

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定(採取位置 1号炉、2号炉:バグフィルター出口)

施設対象炉	7月		8月		9月		10月		11月	12月		1月	排出基準値 (大気汚染防止法)		掲載値
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	
試料採取日	7/27	7/27	8/18	8/18	9/20	9/21	10/20	10/20	11/22	12/26	12/26	1/23	-		
結果が得られた日	8/31	8/31	9/25	9/25	10/24	10/24	11/17	11/17	12/20	2/8	2/8	2/20	-		
ばいじん濃度(g/Nm3)					<0.0003	0.0011				<0.0004	<0.0008		0.15g/Nm3		酸素12vol%換算値
硫酸化物濃度(Nm3/h)	0.5866	0.5281	0.2277	0.1264	0.4304	0.3820	0.2668	0.5323	0.3134	0.1405	0.5058	0.2306	68.06	68.08	排出量
窒素酸化物濃度(ppm)					140	86				150	110		250ppm		酸素12vol%換算値
塩化水素濃度(mg/Nm3)					8	33				4.3	39		700mg/Nm3		酸素12vol%換算値

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果(ng-TEQ/m ³)	排出基準値
1号炉	9月20日	バグフィルター出口	10月24日	0.53ng-TEQ/m ³	5.00ng-TEQ/m ³
2号炉	9月21日	バグフィルター出口	10月24日	0.15ng-TEQ/m ³	5.00ng-TEQ/m ³

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

除去場所	対象炉	作業日
A/Hエアランシング (空気予熱器)	1号炉	4/3、5/1、5/22、6/5、6/26、7/24、7/31、8/7、8/21、9/4、9/18、9/25、10/2、10/16、10/30、12/23、1/3、1/29、2/5、2/25、3/26
	2号炉	4/3、5/8、5/29、6/12、7/3、7/17、7/31、8/28、10/23、11/6、11/19、12/4、12/19、1/3、1/15、3/26
バグフィルターおよび ガス冷却室	1号炉	4/17、5/15、6/19、7/10、8/14、9/11、10/9、11/13、3/26
	2号炉	4/17、5/15、6/19、7/10、8/14、9/11、10/9、11/13、3/26
ろ布交換	1号炉	
	2号炉	