

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量(t)

焼却量	廃棄物の種類	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
			可燃ごみ	1号炉	517.31t	672.02t	586.57t	553.04t	659.06t	576.41t	546.63t	0.00t	578.89t		
(稼働日数) 16日	20日	18日		18日	20日	20日	18日	0日	19日						149日
	2号炉	516.82t	387.76t	690.13t	557.60t	398.73t	645.90t	640.90t	945.45t	747.83t					5,531.12t
		(稼働日数) 16日	12日	20日	18日	12日	19日	19日	28日	22日					
焼却量月計			1,034.13t	1,059.78t	1,276.70t	1,110.64t	1,057.79t	1,222.31t	1,187.53t	945.45t	1,326.72t				10,221.05t
稼働日数月計			17日	21日	20日	19日	22日	21日	19日	28日	27日				194日

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(全て日平均値の月平均値)

		測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(°C)	-	904	899	885	884	894	894	888		896				800°C以上
	集じん器流入ガス温度(°C)	集じん器入口	188	188	188	192	191	191	188		190				200°C以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	-	56	38	48	53	57	37	42		48				100ppm以下
2号炉	燃焼室温度(°C)	-	894	901	894	857	908	895	888	897	891				800°C以上
	集じん器流入ガス温度(°C)	集じん器入口	190	191	192	193	194	194	191	251	192				200°C以下
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	-	52	47	58	56	45	46	63	55	57				100ppm以下

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定 (採取位置 1号炉、2号炉:バグフィルター出口)

	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		排出基準値		掲載値		
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉			
施設対象炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉			
試料採取日	7/21	7/22	8/18	8/18	9/16	9/16	10/24	10/24		11/21									-		
結果が得られた日	8/24	8/24	9/21	9/21	10/20	10/20	11/24	11/24		12/15									-		
ばいじん濃度(g/Nm3)	0.0030	0.0061																	0.15g/Nm3	酸素12vol%換算値	
硫酸化物濃度(Nm3/h)	0.1469	0.4938	0.0711	0.4278	0.2233	0.3879	0.6025	0.2028		0.4080									68.06	68.06	排出量
窒素酸化物濃度(ppm)	130	95																	250ppm	酸素12vol%換算値	
塩化水素濃度(mg/Nm3)	3.2	5.9																	700mg/Nm3	酸素12vol%換算値	

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
1号炉	7月21日	バグフィルター出口	8月22日	0.09ng-TEQ/m ³	5.00ng-TEQ/m ³
2号炉	11月21日	バグフィルター出口	12月15日	0.02ng-TEQ/m ³	5.00ng-TEQ/m ³

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

除去場所	対象炉	作業日
A/HEアランシング	1号炉	4/11, 5/9, 6/13, 7/11, 8/8, 9/12, 10/10
(空気予熱器)	2号炉	4/18, 5/10, 5/20, 6/14, 7/12, 8/9, 9/13, 10/11
バグフィルター	1号炉	4/11, 4/18, 5/9・10, 6/13・14, 7/11・12, 8/8・9, 9/12・13, 10/10・11, 11/1, 12/23
及びガス冷却室	2号炉	4/11, 4/18, 5/9・10, 6/13・14, 7/11・12, 8/8・9, 9/12・13, 10/10・11, 11/1, 12/23